

Pientalo

Kevät

- ✓ Ilmanvaihdon toiminnan tarkkailu
- ✓ Lämmityksen kesäsulku kiinni/ lämmityksen sulkeminen kesäksi
- ✓ Ilmanvaihdon venttiilien/-koneen kesäasetukset ja asetusarvot
- ✓ Ilmanvaihto-/ilmastointikoneen ja ilmanvaihto-venttiilien puhdistus ja suodattimien vaihto
- ✓ Ilma-vesilämpöpumpun ja ilmalämpöpumpun kondenssiveden poiston toiminnan tarkastus ja ohjaus
- ✓ Aurinkopanelijärjestelmän toiminnan seuranta
- ✓ Katon ja sen läpivientien tarkastus
- ✓ Kattoturvatuotteiden (tikkaat, lumiesteet, kulkusillat) tarkastus
- ✓ Salaoja- ja sadevesi-viemäreiden toimivuuden tarkistus
- ✓ Pintavesien tarkkailu

Kesä

- ✓ Ilmanvaihdon toiminnan tarkkailu
- ✓ Lämmitysjärjestelmän tarkistaminen /huollattaminen/huolto
- ✓ Tulisijan puhdistus, piipun nuohous
- ✓ Ilmavesilämpöpumpun ja lämmityspiirin puhdistus
- ✓ Ilmalämpöpumpun puhdistus
- ✓ Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus tai vaihto
- ✓ Kylmälaitteiden ja lieden taustojen puhdistus
- ✓ Vikavirtasuojien testaus (2krt/vuosi)
- ✓ Kylmäaineiden vuototarkastukset (lämpöpumput)

Talvi

- ✓ Ilmanvaihdon toiminnan tarkkailu
- ✓ Lämmityksen ja ilmanvaihdon toiminnan tarkastus
- ✓ Palohälyttimen ja häikävaroitimen vuositestausta
- ✓ Vesihanojen ja wc-istuinten tarkastus
- ✓ Vesilukkojen ja lattiakaivojen puhdistus
- ✓ Pesukoneiden letkujen tarkastus/vaihto
- ✓ Katon lumikuorman (ja jääpuikkojen) tarkkailu, liukkauden torjunta
- ✓ Ilmalämpöpumpun / ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksikön tarkastus ja jäänpoisto, jäänpoiston tarkastus.
- ✓ Vikavirtasuojien testaus (2krt/vuosi)

Syksy

- ✓ Ilmanvaihdon toiminnan tarkkailu
- ✓ Patterien termostaattien toimivuuden tarkastus
- ✓ Ilmanvaihdon venttiilien talviaisetukset
- ✓ Ilmanvaihtokoneen talviaisetukset ja suodattimien vaihto
- ✓ Lämmitysjärjestelmän paisunta-astian esipaineen tarkastus
- ✓ Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikön puhdistus
- ✓ Ulkovalaistuksen kunnon tarkastus
- ✓ Rännien ja rännikaivojen puhdistus

