

**Työ- ja elinkeinoministeriö**

**Diaarinumero:** VN/7696/2020

**Asia:** Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mitaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

**YLEISTÄ**

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. **Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74 000 jäsentä.** Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajan ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500 000 vapaa-ajan asunnon omistajan etua.

**Tausta**

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan valtioneuvoston asetusta, jolla säädettäisiin sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mitaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 tammikuuta 2022.

Ehdotetut muutokset perustuisivat Älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin. Ehdotuksella pantaisiin osin täytäntöön myös tietyt sähkön sisämarkkinoista annetun direktiivin (EU) 2019/944 säännökset.

**Omakotiliitto pitää asetuksen laatimista pitkälti Älyverkkotyöryhmän suositusten mukaisesti hyvänä. Kannatamme esitystä seuraavin huomioin:**

**2§ Kuormanohjaustoiminnallisuus**

Asetuksen pykälässä 2 todetaan: Verkonhaltijan tietojärjestelmien tulee mahdollistaa verkonhaltijan välittämän tai antaman kuormanohjaustoiminnon toteuttaminen kuuden tunnin sisällä ohjauksikäskyn antamisesta.

Esitämme, että ohjauksikäskyn viive määritellään uudelleen. Kuuden tunnin ohjauksikäsky on kohtuuttoman pitkä ja muodostaa kynnyksen pienasiakkaiden osallistumiselle markkinoille tasejakson sisällä.

**4 § Siirtymäsäännökset**

Asetuksen pykälään 4 on kirjattu: Verkonhaltijan sähköverkossa olevien kaikkien sähkön mittauslaitteistojen ja -järjestelmien on täytettävä 1 ja 2 §:n mukaiset vaatimukset viimeistään 5 heinäkuuta 2031.

Perustelumuiotiossa todetaan: älykkäät mittausjärjestelmät, jotka on jo asennettu ennen 4 heinäkuuta 2019, voivat olla käytössä niiden käyttöajan ajan. Kuitenkaan mittausjärjestelmät, jotka eivät täytä sähködirektiivissä asetettuja vaatimuksia eivät saa olla käytössä 5 heinäkuuta 2031 jälkeen.

Esitämme, että siirtymäsäännös tulee asettaa mittauslaitteiston todellisen elinkaaren mukaan, jos kyseessä ei ole sähködirektiivistä tullut siirtymäaikaan liittyvä vaatimus, josta ei ole mahdollista poiketa kansallisesti. Omakotiliitto painottaa, että lainsäätäjän tulee tehdä kaikki toimet, joilla sähkön siirron kustannusten nousua hillitään.

kunnioitavasti

Suomen Omakotiliitto ry



Ari Rehnfors  
puheenjohtaja



Katja Keränen  
talous- ja kehityspäällikkö