

LVI-ohje-ehdotus

Lausuntoaika

25.11.-20.12.2020

Poistoilmalämpöpumput. Pientalot

Käsittelijä

Marko Pulliainen

Palauttakaa tämä lausunto ennen vastausajan päättymistä sähköpostitse osoitteeseen marko.pulliainen@rakennustieto.fi tai postitse osoitteeseen Rakennustietosäätiö RTS / Marko Pulliainen PL 1004, 00101 Helsinki.

VASTAUS
LAUSUNTOPYYNTÖÖN

Rasti vain yhteen ruutuun, olkaa hyvä

- Hyväksymme ehdotuksen julkaistavaksi
- Hyväksymme ehdotuksen julkaistavaksi, mutta ehdotamme oheisia muutoksia
- Emme hyväksy ehdotusta, perustelumme ohessa
- Muu kannanotto, ohessa
- Emme ota kantaa ehdotukseen

Muutosehdotukset ja perustelut alla eri liitteellä

kohta 2. COP määritelmässä olisi hyvä kertoa tarkennuksena, että kuinka monta kilowattia lämpöenergiaa yhdellä käytetyllä sähkökilowatilla tuotetaan.

kohta 4.4 Oven leveyden moduulimitan olisi suotavaa olla vähintään 10M. perust: Markkinoilla on pienempiä malleja ja peruskorjaushankkeissa ei kulkuaukon uusinta ole tarpeellista.
kohta 4.4 Pientalossa putket saadaan sopimaan 600mm leveään tilaan lämpöpumpun vierelle ellei valitun laitteen ominaisuudet mahdollista pienempää tilankäyttöä. perust: uudiskohteissa on näkynyt jopa 50mm asennusvaroilla olevia laitteita.

VASTAUKSEN ANTAJA

Viraston, järjestön, yrityksen tms. nimi

Suomen Omakotiliitto ry

Henkilön nimi

Janne Tähtikunnas

Päiväys

Allekirjoitus

14.12.2020

