

InfraRYL -ehdotus

Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät

Lausuntoaika

5.5.-28.5.2021

Käsittelijä

Katri Metsomäki

Palauttakaa tämä lausunto ennen vastausajan päättymistä sähköpostitse osoitteeseen katri.metsomaki@rakennustieto.fi tai postitse osoitteeseen Rakennustietosäätiö RTS / Katri Metsomäki PL 1004, 00101 Helsinki.

VASTAUS  
LAUSUNTOPYYNTÖÖN

Rasti vain yhteen ruutuun, olkaa hyvä

- Hyväksymme ehdotuksen julkaistavaksi
- Hyväksymme ehdotuksen julkaistavaksi, mutta ehdotamme oheisia muutoksia
- Emme hyväksy ehdotusta, perustelumme ohessa
- Muu kannanotto, ohessa
- Emme ota kantaa ehdotukseen

Muutosehdotukset ja perustelut  alla  eri liitteellä

Ohje 33115 taulukko 33115:T1. SFS5608 olisi syytä poistaa otsikosta virallisen SFS7505 edeltä. Taulukon jäljestä käy ilmi, että SFS5608 on vielä käytössä.

Ohje 33311 ja 33320 sisältävät valitettavan monta viitettä kumottuihin standardeihin. Olisi syytä muotoilla uudelleen. Esimerkiksi listaamalla aiheeseen liittyvät kumotut standardit.

VASTAUKSEN ANTAJA

Viraston, järjestön, yrityksen tms. nimi

Suomen Omakotiliitto ry

Henkilön nimi

Janne Tähtikunnas

Päiväys

28.5.2021

Allekirjoitus

